

**Deklaracja zgodności
z rozporządzeniem EU Nr 305/2011
w Sprawie Znakowania Wyrobów
Budowlanych**

- Potwierdzono zgodność dla „systemu próbkowania powietrza dla detekcji pożaru wewnątrz i w otoczeniu budynków“ z normą EN 54-20 poprzez badania w laboratorium VdS.
- Został wydany Certyfikat Stałości Własności Użytkowych przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą nr 0786, VdS.
- Przeprowadzone zostało znakowanie CE zgodnie z normą EN 54-20.

**Conformity certification pursuant to EU
Construction Products Regulation
No. 305/2011**

- The conformity of the „air sampling smoke detector for fire detection systems in and around buildings“ according to EN 54-20 has been established by a test at the VdS laboratory.
- The Certificate of constancy of performance has been issued by notified product certification body (ID no. 0786, VdS).
- The CE designation according to EN 54-20 has been carried out.



0786

POLON-ALFA S.A.

POLSKA, 85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155

20

1/E392/2021

EN 54-20:2006 + AC:2008

VENTUM PRO LITE

**Przewidziane do zastosowania
w systemach sygnalizacji pożarowej
wewnątrz i w otoczeniu budynku**

Deklarowane właściwości:
patrz Deklaracja Własności Użytkowych,
Punkt 9

**Intended for use in fire alarm
systems in
and around buildings**

Performance declarations:
see declaration of performance
point 9

Deklaracja Własności Użytkowych w innych językach,
sprawdź na: www.polon-alfa.pl

Declarations of performance in other languages,
please visit: www.polon-alfa.pl