



PATICE G-33

Účel

Patice G-33 slouží k připojení požárních hlásičů k systémem požární signalizace. Je určena k připojování jiskrově bezpečných hlásičů DIO-37Ex a PUO-35Ex.

Stavba

Patice G-33 je vybavena čtyřmi svorkami:

- svorka (1) mínus hlásící linky,
- dvě svorky (3 a 3'), vstup a výstup plus hlásící linky, zavírané kontaktem hlásiče, pro zajištění kontroly nepřerušnosti linky (kontrola odpojení hlásiče),
- svorka (2) k připojení externího indikátoru aktivace WZ-31.

Patice se montuje na strop na dva šrouby a hmoždinky. Patice má dvě průchodky pro průchozí nástěnné rozvody a kroužek na tři šrouby, který zabraňuje vytažení hlásiče bez použití příslušného nástroje.

Technické údaje

Průměr připojovaných rozvodů	max. 2 mm
Rozměry	ø 118 x 47 mm
Rozteč montážních otvorů	140 mm