

Emblemă CNBOP

**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa
Tuliszowskiego**

(Centrul științific și de încercări în domeniul protecției împotriva incendiilor, Józef Tuliszowski)
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

stemă
emblemă PCA, Polskie Centrum Akredytacji (Centrul Național de acreditare)

AC 063

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE CE
Nr. 1438/CPD/0033**

În conformitate cu directiva 89/106/CEE din 21.12.1988 privind armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale state lor membre referitoare la materialele de construcții, modificată prin directiva 93/68/CEE din 22.06.1993, se certifică faptul că materialul de construcții:

Denumirea produsului	Senzor optic universal pentru fum, tipul DUR-40Ex
Denumirea și adresa fabricantului/reprezentantului furnizorului:	introdus pe piață de: Zakład Urządzeń Dozometrycznych Polon-Alfa Sp. z o.o. (Fabrica de echipamente dozimetrice, Polon-Alfa S.R.L.) ul. Glinki 155, 85-861 Bydgoszcz,
fabricat la:	Zakład Urządzeń Dozometrycznych Polon-Alfa Sp. z o.o. (Fabrica de echipamente dozimetrice, Polon-Alfa S.R.L.) ul. Glinki 155, 85-861 Bydgoszcz,

Sunt supuse controlului producției în fabrică și testelor ulterioare, în baza eșantioanelor, în cadrul unității de fabricare conform programului de teste agreat cu Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (Centrul Științific și de Încercări în domeniul protecției împotriva incendiilor). Centrul Științific și de Încercări în domeniul protecției împotriva incendiilor a desfășurat teste inițiale de tip, vizita inițială în unitatea de fabricare și verificarea în unitatea de fabricare a controlului producției și monitorizează permanent controlul producției în unitatea de fabricare.

Acest certificat atestă faptul că toate condițiile de confirmare a conformității și liniile orientative cuprinse în Anexa ZA la standardul:

EN 54-7:2000/A1:2002 Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors. Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization
PN-EN 54-7:2004 Sisteme de semnalizare a incendiului, Partea 7: Senzor de fum, Senzorii locali acționând pe baza luminii difuze, luminii transmise sau ionizării

au fost utilizați, iar produsul îndeplinește condițiile prezentate în normă.

Acest certificat a fost emis prima dată în 05.12.2005 și este valabil atâta timp cât documentele de referință, condițiile de fabricare și controlul producției în fabrică rămân neschimbate, iar fabricantul/reprezentantul furnizorului respectă cerințele cuprinse în contractul Nr. 350/DC/2005 din 05.12.2005.

CE 1438 *ștampilă rotundă cu înscrisul:* Centrul științific și de încercări în domeniul protecției împotriva incendiilor, Józef Tuliszowski, stemă
Józefów, 5 decembrie 2005

Directorul adjunct al Centrului științific și de încercări în domeniul protecției împotriva incendiilor, dr. ing.
Eugeniusz W. Roguski
[semnătură indescifrabilă]

JC/52a/28.02.2005

